



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по городу Челябинску)**

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)

05.12.2023 № ИВ-229-39872

На № 292 от 15.11.2023

Директору Государственного
бюджетного профессионального
образовательного учреждения
«Челябинский педагогический колледж
№ 1»

Энгельману М.А.

ул. Молодогвардейцев, д. 43,
г. Челябинск, 454136

О направлении решения

Уважаемый Михаил Александрович!

В порядке требований статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем принятое решение по вопросам связанных с исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15 февраля 2023 № 74-3-2023/0374пп.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Начальник отдела



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 3F0BAC908655FB4CA9533B6560A1FB84
Владелец: Окоороков Андрей Валерьевич
Действителен с 06.10.2022 по 30.12.2023

А.В. Окоороков

Бондаренко Кристина Дмитриевна
8 (351) 244-35-86

1668
06 12 23

**Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных
с исполнением ранее выданного предписания.**

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Болдаренко Кристина Дмитриевна рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 74-3-2023/0374пш от «15» февраля 2023 года (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Челябинский педагогический колледж № 1», расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 33а., в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

УСТАНОВИЛ

предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании решения № 74-3-2022/0374рс от 25 января 2023 года, с целью исполнения решения контрольного (надзорного) органа об устранении выявленного нарушения обязательных требований. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01 ноября 2023 года.

Порядок осуществления государственного контроля (надзора) в 2022 году регламентирован постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (далее по тексту — Постановление).

В соответствии с пунктом 8 Постановления срок исполнения предписания № 74-3-2023/0374пш от «15» февраля 2023 года продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайств (заявлений) контролируемого лица. В связи чем, срок исполнения предписания № 74-3-2023/0374пш от «15» февраля 2023 года автоматически перенесен и установлен до 29 января 2024 года.

16 ноября 2023 года в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинск УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области поступило письмо № 292 от 15 ноября 2023 года о рассмотрении вопроса о снятии с контроля ранее выданного предписания, а так же документы подтверждающие факт устранения ранее выявленных нарушений, входящий № В-229-31936 от 16 ноября 2023 года.

Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. Приборы установлены на горючем основании (по факту С-2000-БКИ, BOLID установлены на ковролине которым выполнена отделка части стены, источники бесперебойного питания прикреплены к деревянной перегородке), представлена копия акта выполненных работ от 02 марта 2023 года в соответствии с которым приборы приемно-контрольные перенесены на негорючие основание.

2. Допускается совместная прокладка шлейфов пожарной сигнализации с линиями напряжения 220 В в одном коробе, представлена копия акта выполненных работ от 02 марта 2023 года в соответствии с которым демонтированы силовой кабель из короба линий пожарной сигнализации.

3. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности склада одежды, склада белья, машинного отделения, представлена копия акта выполненных работ от 02 марта 2023 года в соответствии с которым выполнен расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности помещения.

4. При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними менее 50 мм. (по факту между ПКТ «Сигнал-10» расстояние 40 мм. и 35 мм.), представлена копия акта выполненных работ от 02 марта 2023 года в соответствии с которым приборы приемно-контрольные разнесены на расстояние 50 мм.

5. Двери эвакуационных выходов из этажей на лестничные клетки с 3 по 9 этаж не имеют уплотнения в притворах, представлены фотоматериалы с изображением дверей оборудованных уплотнением в притворах.

6. На объекте защиты с массовым пребыванием людей не обеспечено из расчета на каждого дежурного не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара (по факту из 2 дежурных имеется 1 СИЗОД), представлены фотоматериалы с изображением приобретенных самоспасателей в количестве 2 шт.

7. На объекте защиты направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (фактически обозначение пожарного гидранта выполнено на фасаде здания краской), представлены фотоматериалы с изображением указателя направления движения к источникам противопожарного водоснабжения.

8. Не обеспечено исправное состояние источников резервного питания системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, представлена копия акта выполненных работ от 02 марта 2023 года в соответствии с которым установлен новый блок резервного питания.

9. Двери ведущие из Актового зала открываются не по направлению выхода из здания, представлены фотоматериалы с изображением дверей открывающихся по направлению выхода из здания.

10. При выходе из Актового зала в коридор (по техническому паспорту помещение № 88 первого этажа здания) ширина проступи ступени составляет менее 25 см (по факту 21 см.), представлены фотоматериалы с изображением ширины проступи ступени 25 см.

11. На объекте противопожарный инструктаж проводится лицом не имеющим среднее профессиональное и (или) высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность», либо прошедшим процедуру независимой оценки квалификации, в период действия свидетельства о квалификации, представлена копия договора найма лица имеющего диплом о среднем специальном образовании по специальности «Пожарная безопасность».

12. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов с 1 этажа не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, представлены фотоматериалы с изображением обеспечения свободного открывания изнутри без ключа.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 74-З-2023/0374 от «15» февраля 2023 года.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых – для направления в адрес Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Челябинский педагогический колледж № 1», второй экземпляр решения – для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор
города Челябинска
по пожарному надзору



К.Д. Бондаренко